

EHB-AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN

Kennzahlenblatt
Berichtjahr: 2024



Laut §14 Abs.1 Z7 und Z8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: Wasserkraft Sölden eGen

E-Control-Nr. 50

AT-Nummer AT005610

	2022	2023	2024	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	0	45	45	15
ASIDI	0	45	45	15

Internetseite der Veröffentlichung: <https://www.wasserkraft-soelden.at>

¹Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom (Stand 12/2024).